

認定書

国住指第 1889 号
平成 25 年 10 月 2 日

株式会社 LIXIL
取締役社長 藤森 義明 様

国土交通大臣 太田 昭宏



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号の二ロ及び同法施行令第 109 条の 2（20 分間の遮炎性能を有する防火設備）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

EB-1161

2. 認定をした構造方法等の名称

複層ガラス入硬質塩化ビニル樹脂・アルミニウム合金複合製片開き窓

3. 認定をした構造方法等の内容

別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。