

# 試験成績証明書

弊社製品

サーモスII-H/S ルーバー窓 IF

は、試験により下記の性能を有している事を証明します。

2014年11月 18日

株式会社 LIXIL

商品試験センター



【性能項目】

断熱性

試験方法	試験体	試験体寸法 (伝熱開口寸法)	試験結果 (開口部の熱貫流率)
JIS A 4710による 断熱性試験	サーモスII-H/S ルーバー窓 IF	W:640(mm) × H:1370(mm) 面積:0.8768(m <sup>2</sup> )	3.47 W/(m <sup>2</sup> ·K)

試験時使用ガラス			
構成	Low-E種	ガス種	ガラス中央部 熱貫流率
室外側:F6 室内側:F6	—	—	—