

## 試験成績証明書

弊社製品

断熱引戸PGシリーズ 11型

は、試験により下記の性能を有している事を証明します。

2015年3月13日  
株式会社 LIXIL  
商品試験センター



試験方法	試験体	試験体寸法 (伝熱開口寸法)	試験結果 (開口部の熱貫流率)
JIS A 4710による 断熱性能試験	断熱引戸PGシリーズ 11型	W: 1692 (mm) × H: 2257 (mm) 面積: 3.8188 (m <sup>2</sup> )	5.14 W/(m <sup>2</sup> ·K)

試験時使用ガラス・扉ガラス(組込み完成品)			
構成	Low-E種	ガス種	ガラス中央部 熱貫流率
FL3 + A6 + FK4	—	—	3.4 W/(m <sup>2</sup> ·K)