

試験成績証明書
---------

弊社製品

ジェスタ A84型  
K3仕様 片開き

---

は、試験により下記の性能を有している事を証明します。

2015年8月26日  
株式会社 LIXIL  
商品試験センター



試験方法	試験体	試験体寸法 (伝熱開口寸法)	試験結果 (開口部の熱貫流率)
JIS A 4710による 断熱性能試験	ジェスタ A84型 K3仕様 片開き	W: 924 (mm) × H: 2330 (mm) 面積: 2.1529 (㎡)	3.02 W/(㎡・K)

試験時使用ガラス・扉ガラス(組込み完成品)			
構成	Low-E種	ガス種	ガラス中央部 熱貫流率
Low-E3 + A11 + FK4	クリア	—	2.1