

試験成績証明書

弊社製品

ジエスタ A84型
K3仕様 片袖

は、試験により下記の性能を有している事を証明します。

2015年8月26日
株式会社 LIXIL
商品試験センター



試験方法	試験体	試験体寸法 (伝熱開口寸法)	試験結果 (開口部の熱貫流率)
JIS A 4710による 断熱性能試験	ジエスタ A84型 K3仕様 片袖	W:1240(mm) × H:2330(mm) 面積:2.8892(m ²)	2.99 W/(m ² ·K)

試験時使用ガラス・扉ガラス(組込み完成品)			
構成	Low-E種	ガス種	ガラス中央部 熱貫流率
Low-E3 + A11 + FK4	—	—	2.1

試験時使用ガラス・袖部			
構成	Low-E種	ガス種	ガラス中央部 熱貫流率
Low-E3 + A12 + L6(FL3+30mil+FL3)	—	—	1.9