


試験成績証明書

弊社製品

ES玄関ドア 15型
K3仕様 片開き

は、試験により下記の性能を有している事を証明します。

2015年10月 5日
株式会社 LIXIL
商品試験センター



試験方法	試験体	試験体寸法 (伝熱開口寸法)	試験結果 (開口部の熱貫流率)
JIS A 4710による 断熱性能試験	ES玄関ドア 15型 K3仕様 片開き	W:841(mm) × H:2118(mm) 面積:1.7812(m ²)	3.32 W/(m ² ·K)

試験時使用ガラス・扉ガラス(組込み完成品)			
構成	Low-E種	ガス種	ガラス中央部 熱貫流率
FL4 + A15 + FK4	—	—	2.8 W/(m ² ·K)