

試験成績証明書
---------

弊社製品

グランデル 20型  
片開き

---

は、試験により下記の性能を有している事を証明します。

2015年12月 18日  
株式会社 LIXIL  
商品試験センター



試験方法	試験体	試験体寸法 (伝熱開口寸法)	試験結果 (開口部の熱貫流率)
JIS A 4710による 断熱性能試験	グランデル 20型 片開き	W: 939 (mm) × H: 2330 (mm) 面積: 2.1879 (m <sup>2</sup> )	1.28 W/(m <sup>2</sup> ·K)

試験時使用ガラス・扉ガラス(組込み完成品)			
構成	Low-E種	ガス種	ガラス中央部 熱貫流率
—	—	—	—