


試験成績証明書

弊社製品

グランデル 12型
片開き

は、試験により下記の性能を有している事を証明します。

2016年3月 23日
株式会社 LIXIL
商品試験センター



試験方法	試験体	試験体寸法 (伝熱開口寸法)	試験結果 (開口部の熱貫流率)
JIS A 4710による 断熱性能試験	グランデル 12型 片開き	W: 939 (mm) × H: 2330 (mm) 面積: 2.1879 (m ²)	1.59 W/(m ² ·K)

試験時使用ガラス・扉ガラス(組込み完成品)			
構成	Low-E種	ガス種	ガラス中央部 熱貫流率
Low-E4 + G16 + FK6	ピュアクリア	アルゴンガス	1.3 W/(m ² ·K)