LDT-0238

試験成績証明書

弊社製品　　PRESEA-H 引違い窓

は、試験により下記の所定の性能があることを証明します。

2018年 5月10日
株式会社 LIXIL
商品試験センター

【性能項目】　断熱性

試験方法	試験体	試験体寸法	伝熱開口寸法	試験結果 (開口部の 熱貫流率)
JIS A 4710による 断熱性試験	PRESEA-H 引違い窓	W:1800(mm) × H:1300(mm)	W:1860(mm) × H:1390(mm) 面積:2.59㎡	1.88 W/(㎡･K)

試験時使用ガラス			
メーカー	構成	中空層種	ガラス中央部 熱貫流率
旭硝子株式会社	FL3 + G16 + Low-E3	アルゴンガス	1.1 W/(㎡･K)